



SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

číslo: R 642

datum: 24. 8. 2026

Opatření rektora pro zajištění bezpečnosti při provozu, kontrolách, zkouškách a revizích elektrických spotřebičů

Článek 1

Úvodní ustanovení a právní rámec

Účelem opatření rektora je stanovit jednotná pravidla pro provoz a údržbu elektrických spotřebičů na všech součástech Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „JU“) a je vydáno v souladu s těmito předpisy (vždy v platném znění):

- a) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
- b) vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
- c) zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
- d) zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů,
- e) nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti,
- f) nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice,
- g) ČSN 33 1600 ed. 2, Revize a kontroly elektrických spotřebičů během užívání,
- h) ČSN 33 1500, Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení,
- i) ČSN EN 50699, Opakované zkoušky elektrických spotřebičů.

Článek 2

Základní pojmy a rozdělení úkonů

Rozlišujeme tři úrovně ověřování bezpečnosti spotřebičů:

- a) **Uživatelská kontrola:** vizuální prohlídka (kryty, kabel, vidlice) před každým použitím spotřebiče. Provádí ji samotný uživatel.





- b) **Opakovaná zkouška:** odbornější úkon prováděný měřicím přístrojem, zjišťující, zda nedochází k probíjení nebo poškození izolace. Zkoušku zajišťuje osoba s odbornou způsobilostí minimálně podle § 5 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. (osoba znalá). Nenahrazuje plnou revizi.
- c) **Opakovaná revize:** Komplexní zkoumání spotřebiče a vnitřních zapojení z hlediska elektrické bezpečnosti s vystavením úředního protokolu. Smí ji provádět výhradně kvalifikovaný **revizní technik**.

Článek 3

Rozdělení a definice spotřebičů

Základním předpokladem pro plnění povinností v oblasti požární prevence a bezpečnosti práce je správná klasifikace spotřebičů. Toto opatření se vztahuje na veškerá elektrická zařízení na pracovištích JU, která jsou z hlediska norem (zejména ČSN 33 1600 ed. 2) rozdělena do následujících tří hlavních skupin:

- a) **Spotřebiče držené v ruce:** Jedná se o elektrická zařízení, která musí být během svého běžného používání obsluhou fyzicky svírána v ruce, přičemž elektrický motor či pohon je jejich nedílnou součástí. Patří sem zejména ruční elektrické nářadí údržby (ruční vrtačka, úhlová bruska, pájka) a spotřebiče osobní či gastronomické péče (fén na koleji, tyčový ruční mixér v menze). Do této kategorie z hlediska přísnějších lhůt měření spadají také všechny prodlužovací příводы a odpojitelné kabely.
- b) **Ostatní nepřípevněné spotřebiče:** Jde o zařízení připojená k síti pohyblivým příводом (vidlicí do zásuvky), která nejsou přípevněna k podložce, dají se fyzicky přemísťovat, ale při samotném provozu je uživatel nedrží v ruce. V prostředí univerzity tvoří největší skupinu a patří sem veškerá výpočetní a kancelářská technika (stolní PC, monitory, notebooky, tiskárny, nabíječky mobilních telefonů, kopírky a dále volně stojící spotřebiče v kuchyňkách a laboratořích (rychlovarné konvice, mikrovlnné trouby, volně stojící chladničky, stolní ventilátory).
- c) **Přípevněné (vestavné) spotřebiče:** Jedná se o spotřebiče, které jsou trvale mechanicky zajištěny na svém místě (např. přišroubovány k podlaze, stěně nebo do nábytku) nebo jsou pevně zapojeny bez klasického zásuvkového spojení, takže je nelze bez použití nástroje přemístit. Typickým příkladem je elektrický bojler, na zeď přípevněný vysoušeč rukou, nebo spotřebiče vestavěné v kuchyňské lince (vestavná myčka nádobí, vestavná trouba, varná deska). Na tato zařízení se nevztahují lhůty pro nepřípevněné spotřebiče, ale stávají se pevnou součástí elektroinstalace budovy.





Článek 4 Lhůty opakovaných zkoušek a revizí

Prostory JU jsou dle ČSN zařazeny primárně do Skupiny D (školy, veřejně přístupné prostory) a skupiny E (administrativa). Pro obě skupiny platí totožné lhůty:

Kategorie spotřebiče	Lhůta opakované zkoušky	Lhůta opakované revize
Spotřebiče držené v ruce a pohyblivé elektrické přívody	1× za 12 měsíců	1× za 48 měsíců
Ostatní nepřipevněné spotřebiče	1× za 24 měsíců	1× za 96 měsíců
Připevněné (vestavné) spotřebiče	Zkoušky se neprovádějí	Řídí se lhůtou revize elektroinstalace budovy (ČSN 33 1500) dle umístění: a) elektrická zařízení v prostorách pro shromažďování více než 200 osob - 1 x 2 roky b) zděné a obytné kanceláře - 1 x 5 let, c) školy, hotely a jiná ubytovací zařízení - 1 x 3 roky

Po návratu elektrospotřebiče z odborné opravy nebo v případě podezření na jeho poškození (např. pád na zem, pád do vody apod.) musí být před uvedením do provozu provedena mimořádná revize, stejný postup platí pro elektrické spotřebiče, které byly uloženy ve skladu a nebyly používány po dobu delší než 12 měsíců.

Na některé specifické lékařské nebo laboratorní přístroje mohou platit odlišné lhůty kontrol a revizí.



Článek 5

Kvalifikační požadavky na osoby provádějící zkoušky a revize

Opakované zkoušky nepřípevněných spotřebičů může provádět **osoba znalá elektrotechniky**. Jde o pracovníka, který má adekvátní elektrotechnické vzdělání a je držitelem platného osvědčení minimálně jako **elektrotechnik (podle § 6 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.)**.

Vstupní a opakované revize všech elektrických zařízení musí vykonávat výlučně **revizní technik**. Tento pracovník musí být držitelem platného osvědčení k provádění revizí vydaného Technickou inspekcí České republiky (TIČR).

Článek 6

Zodpovědnost a organizace na fakultách a součástech JU

Za bezpečný provoz elektrických spotřebičů odpovídají děkani fakult, ředitelé ostatních součástí JU, vedoucí jednotlivých kateder, ústavů a útvarů na JU. Jsou zodpovědní zejména za to, aby:

- a) k užívání byla uvolněna pouze zařízení, ke kterým je k dispozici prohlášení o shodě a jsou označena značkou CE a před prvním použitím byla na elektrospotřebiči provedena vizuální kontrola neporušenosti,
- b) každý spotřebič na pracovišti byl zaevidován, evidence musí obsahovat název zařízení, jeho typ, umístění, zařazení do skupiny dle článku 3 pro určení lhůt revizí a zkoušek a nezaměnitelné identifikační číslo, podle kterého bude spotřebič vždy dohledatelný,
- c) veškeré revize a zkoušky proběhly včas,
- d) zaměstnanci a studenti byli v rámci školení BOZP a PO prokazatelně seznámeni s pravidly používání elektrických spotřebičů na jejich pracovišti,
- e) zaměstnanci a studenti nevnášeli své soukromé elektrospotřebiče, které nemají platnou revizi nebo opakovanou zkoušku, do prostor JU. Výjimkou jsou nabíječky k mobilním telefonům, zdroje k tabletům a notebookům. Za užívání těchto síťových zdrojů odpovídá jejich majitel. Ten zodpovídá za jejich kontrolu před každým použitím a za jejich nepoškozenost. Dále je povinen v prostorách univerzity používat pouze síťové adaptéry, které mají k dispozici prohlášení o shodě a jsou označeny značkou CE,
- f) při zjištění závady byl elektrospotřebič ihned vyřazen z provozu, odpojen od elektrické sítě a označen nápisem: „PORUCHA, MIMO PROVOZ“,
- g) veškeré doklady o provedených revizích a zkouškách elektrických spotřebičů byly řádně archivovány (minimálně do provedení následující revize) a při případné kontrole HZS (Hasičským záchranným sborem) nebo Oblastním inspektorátem práce (OIP) mohly být okamžitě předloženy,





- h) pohyblivé elektrické přívody nebyly namáhány tahem, neležely na ostrých hranách a nehrozilo při používání jejich poškození,
- i) byly tepelné spotřebiče (např. varné konvice, vařiče) provozovány v bezpečných vzdálenostech od hořlavých materiálů a v případě potřeby umístěny na nehořlavé tepelně izolující podložce.

Článek 7 **Zakázané činnosti**

Je zakázáno:

- a) používat neevidovaná elektrická zařízení,
- b) aby opravy elektrických spotřebičů, včetně jejich přívodů, prováděli pracovníci bez náležité odborné způsobilosti a bez pověření k této činnosti,
- c) používat elektrické spotřebiče k jiným účelům, než pro které jsou výrobcem určeny,
- d) přetěžovat elektrické spotřebiče nad stanovené technické parametry výrobce,
- e) pracovat s elektrickými spotřebiči s mokřýma rukama nebo, pokud jsou spotřebiče mokré,
- f) používat elektrické spotřebiče s poškozeným elektrickým přívodem,
- g) používat elektrické spotřebiče s chybějícím ochranným krytem,
- h) namáhat pohyblivé elektrické přívody tahem nebo je vést přes ostré hrany,
- i) svévolně měnit umístění elektrických spotřebičů,
- j) pokračovat v práci s elektrickým spotřebičem, pokud na něm vznikne vážná porucha jeho funkce.

Článek 8 **Údržba a opravy elektrických spotřebičů**

Pro zajištění provozuschopnosti a požární bezpečnosti se údržba a opravy elektrických spotřebičů řídí následujícími pravidly:

- a) pravidelnou běžnou údržbu provádí obsluha výhradně podle postupů a pokynů výrobce uvedených v návodu k obsluze daného spotřebiče,
- b) údržbu a opravu zařízení je možno provádět jen tehdy, je-li bezpečně odpojeno od přívodu elektrického proudu,
- c) je nutné dbát na to, aby větrací otvory elektromotoru nebo samotný elektromotor nebyly zaprášené nebo zakryté.



Článek 9 Závěrečná ustanovení

1. Tímto opatřením se zrušuje opatření rektora č. R 230 ze dne 1. 2. 2013.
2. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění ve sbírce rozhodnutí a opatření rektora ve veřejné části webových stránek JU.

prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.
rektor

Zpracoval:

Miroslav Hovorka, odborný referent BOZP a PO, OZO v prevenci rizik BOZP, ev.č.
RILSA/071/PREV/2025, Z-OZO-56/2026.

Rozdělovník: vedení JU, děkani fakult JU, ředitelé součástí, které nejsou fakultami, Útvar personální
Rektorátu JU

